

Чл.-59 ЗЗЛД

Утвърдил:

Лъчезар Спасов

директор на дирекция „ФСДУС“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Абонаментна поддръжка на системи за пожароизвестяване в помещения, ползвани от РД в ГД "Регистри" на АВ – Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Стара Загора, Асеновград, Плевен, Ловеч“

I. Изисквания към услугата

1. Срок за изпълнение: 2 години, считано от датата на подписване на договор.
2. Място на изпълнение: гр.Ботевград, гр.Несебър, гр.Враца, гр.Смолян, гр.Стара Загора, гр.Асеновград, гр.Плевен, гр.Ловеч“
3. Изпълнителят трябва да поддържа в техническа и функционална изправност приетата за извънгаранционно обслужване техника и да реализира ремонтни дейности и възстановяване на нейната работоспособност при възникнали повреди.
4. Абонаментната поддръжка е обособена по позиции, както следва:

Позиция № 1: Пожароизвестителна и пожарогасителна системи /ПИС и ПГС/ в сграда на ул.„1866“ № 1, гр. Ботевград, Софийска област, архив на РД София:

- конвенционална централа – 8 зони – 4x2 с логическо „И“;
- димооптични датчици - 4 бр.;
- термични датчици – 4 бр.;
- ръчен бутон за известяване и задействане на ПГИ - 4 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна - 1 бр.;
- акумулатори 12V/Ah – 2 бр.;
- аерозолен генератор АГС 7/2 - 3бр;
- аерозолен генератор АГС 7/2 - 3бр.

Позиция № 2: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения на Служба по вписванията, гр. Несебър, ул. „Георги Раковски“ № 2:

- конвенционална централа 2 кръга с 2 акумулаторни батерии 12v/7ah – 1 бр.;
- димооптични датчици - 7 бр.;
- температурни датчици – 4 бр.;
- светлинен индикатор – 6 бр.;
- ръчен пожароизвестител - 2 бр.;
- сирена със звуково-светлинна сигнализация външна - 1 бр.;
- сирена със звуково-светлинна сигнализация вътрешна - 3 бр.;
- акумулатори 12V/7Ah – 2 бр.;

Позиция № 3: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения на РД Враца, гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 7:

- пожароизвестителен панел, 6 линии с дайлър – 1 бр.;
- изнесен панел – 1 бр.;
- комутатор 250 VAC – 1 бр.;
- димооптични датчици - 15 бр.;
- термо-диференциален датчик – 1 бр.;
- ръчен бутон - 1 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна - 2 бр.;
- акумулатори 12V/12Ah – 2 бр.

Позиция № 4: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения на Служба по вписванията и Служба по регистрацията, гр. Смолян, бул. „България“ № 14:

- ПИЦ FS 5100 – 1 бр.;
- релеен блок с 8 релета RU 8 – 1 бр.;
- димооптични датчици - 11 бр.;
- повторител – 6 бр.;
- ръчен бутон - 2 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна - 3 бр.;
- акумулатори 12V/7Ah – 2 бр.

Позиция № 5:

5.1. Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения на Служба по вписванията, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 1:

- ПИЦ - централа „ORION 8“ с 2 акумулаторни батерии 12v/7ah – 1 бр.;
- димооптични конвенционални датчици SFE-S-2L - 9 бр.;
- светлинно-звукосигнализатор конвенционален вътрешен монтаж SV2002-Unipos – 1 бр.;
- светлинно-звукосигнализатор конвенционален външен монтаж SV112F - Unipos – 1 бр.;
- ръчен бутон конвенционален FD 3050 Unipos - 2 бр.;
- изнесен индикатор RI 31- Unipos - 1 бр.;
- акумулатори 12V/7Ah – 2 бр.

5.2. Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения на Служба по вписванията, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 8:

- конвенционална централа – 2 зони – 1 бр.;
- димооптични датчици - 12 бр.;
- светлинен сигнализатор – 10 бр.;
- ръчен пожароизвестител - 1 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна - 1 бр.;
- акумулатори 5V/Ah – 2 бр.

Позиция № 6: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения предоставени на Агенция по вписванията в гр. Асеновград, пл. „Николай Хайтов“ № 8, за архив на РД Пловдив:

- ПИЦ FS 4000/2 – 1 бр.;
- димооптични датчици – 11 бр.;
- ръчен пожароизвестител - 2 бр.;
- сигнализатор светлинен – 3 бр.;
- сирена външна с лампа - 1 бр.;
- сирена вътрешна с лампа - 1 бр.;
- акумулатори 12V/4,5Ah – 2 бр.

Позиция № 7: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения предоставени на Агенция по вписванията в гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 2:

- ПИЦ FS 5100 – 1 бр.;
- модул за разширение 5201 – 1 бр.;
- релееен блок с 8 релета RU 8 – 2 бр.;
- димооптични датчици – 19 бр.;
- ръчен пожароизвестител - 6 бр.;
- повторител – 12 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна с лампа - 4 бр.;
- акумулатори 12V/7Ah – 2 бр.

Позиция № 8: Пожароизвестителна система /ПИС/ в помещения предоставени на Агенция по вписванията в гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 41:

- ПИЦ FS 5100 – 1 бр.;
- модул за разширение 5201 – 1 бр.;
- релееен блок с 8 релета RU 8 – 2 бр.;
- димооптични датчици – 13 бр.;
- ръчен бутон - 4 бр.;
- повторител – 8 бр.;
- сирена външна - 1 бр.;
- сирена вътрешна - 2 бр.;
- акумулатори 12V/7Ah – 2 бр.

5. Извънгаранционната техническа поддръжка се извършва съгласно изискванията на фирмата-производител на техниката.

6. Извънгаранционната техническа поддръжка включва следните дейности:

6.1. Ежемесечна проверка на ПИС с включена проверка на изправността на светлинно-звуковата сигнализация и изправността на датчиците, диагностика, профилактика, почистване на техниката;

6.2. Ремонт на дефектирани устройства и подмяна с нови части на неподлежащите на ремонт такива. Извършва се при ежемесечната профилактика, когато се установи необходимост от ремонт, или при заявен проблем извън ежемесечната профилактика;

6.3. Посещения при аварийни повиквания;

6.4. Дейностите по поддръжката включват и предоставяне при необходимост на консултантска помощ и експертна подкрепа за бъдещо технологично развитие.

7. Стойността на офертата включва труда и транспортните разходи за извършените профилактика и сервизно обслужване. Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат отделно по ценова оферта представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя и след представяне на фактура.

8. Сервизното обслужване се извършва по местонахождението на техниката при Възложителя. Допуска се отделни дейности, за които е невъзможно или нецелесъобразно да бъдат извършени на място да бъдат извършени в сервизната база на участника. Транспортът от местонахождението на техниката при Възложителя до сервизната база и обратно е за сметка на участника.

9. За осигуряване на достъп до местата на извършване на услугата, Изпълнителят трябва да представи списък с имена и телефони на специалисти, които ще извършват ремонтните и други дейности.

10. Изпълнителят се задължава в срок до 30 дни след сключване на договор да извърши първоначална проверка и диагностика на ПИС, в резултат на което ще бъде изготвен приемателен протокол, съдържащ информация за състоянието, констатация за евентуално необходим ремонт, подмяна или бракуване.

12. Организиране и провеждане на обучение на отговорника за противопожарна безопасност и личния състав, осъществяващ физическа охрана на обекта.

13. Оказване на методическа помощ при изпълнение на предписания от компетентните органи, при провеждане на проверки, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗМВР.

II. Изисквания към сроковете по предоставяне на услугата

1. Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем : до 1 (един) работен ден след изпращане от страна на Възложителя на заявка.

2. Време за отстраняване на проблем: до 3 (три) работни дни след извършване на диагностиката и констатиране на проблема.

3. Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя, а когато това е невъзможно - в сервизната база на Изпълнителя.

4. Всички разходи по отстраняването на проблем, възникнал след извършен ремонт, както и транспортирането на техниката от местоположението ѝ при Възложителя до сервиза и обратно, е за сметка на Изпълнителя.

6. Гаранционен срок за извършен ремонт: минимум 30 дни.

III. Изисквания към документирани дейности по сервизното обслужване

1. За всяка извършена дейност по извън гаранционната техническа поддръжка се изготвя и подписва в два екземпляра протокол от специалистите на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразява извършената проверка, ремонта, ако е направен такъв, заменените части, настройки и др. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. Фактурата се представя на Възложителя с придружително писмо и оригинален протокол.

2. Издадената от Изпълнителя фактура трябва да съдържа:

- **Месечна фактура:**

2.1. Стойността на месечната абонаментна такса;

2.2. Не се допуска фактуриране и Възложителя няма да заплаща отделно разходи за труд и транспортни разходи при изпълнение на услугата по извънгаранционната техническа поддръжка. Тези разходи се предвиждат от изпълнителя при оферирание размера на месечната абонаментна такса.

- **Фактура при доставка на резервни части:**

2.3. Стойността на вложените при извършен евентуален ремонт резервни части, описани в протокола за извършената дейност – когато е имало такава нужда. В този случай се съставя отделна фактура.

IV. Общи условия:

Изпълнителят трябва да притежава разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, за дейност "УС - П" за експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, включваща поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

За запознаване с предмета на дейността, Възложителя предоставя на кандидатите за участие в обществената поръчка възможност за оглед на обектите. След огледа кандидатите подписват декларация за неразпространение на информация придобита по време на огледа.

Оглед може да се извърши всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа до изтичане на срока за подаване на оферти, при предварително уточняване на дата и час, на адреси, както следва:

1. гр. Ботевград, ул.,,1866“ № 1, Софийска област, Лице за контакт: Надя Райкова, тел. 0723/60341;

2. гр. Несебър, ул. „Георги Раковски“ № 2, Лице за контакт: Мая Радкова, тел. 0879527408;
3. гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, Лице за контакт: Любомир Алипиев, тел. 092/ 669 696; 0888 / 485 870;
4. гр. Смолян, бул. „България“ № 14, Лице за контакт: Иванка Бояджиева, Сийка Пойдовска, тел. 0301/65987; 0301/69915;
5. гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 1 и 8, Лице за контакт: Антоанета Иванова, тел. 042 /693602; 042/693605;
6. гр. Асеновград, пл. „Николай Хайтов“ № 8, Лице за контакт: Моника Кумчева, тел. 0331/64323
7. гр. Плевен, ул. „Х.Димитър“ № 2, Лице за контакт: Грета Атанасова, тел. 064/ 806305/; 0879526845
8. гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 41, Лице за контакт: Наталия Дойчинова, тел. 068/601589; 0879526856

Съгласувал:

Зорина Бояджиева – н-к отдел „УС“, дирекция „ФСДУС“:

Чл.-59 ЗЗЛД

Изготвил:

Бойко Миронов –гл. експерт в отдел „УС“, дирекция „ФСДУС“:

Чл.-59 ЗЗЛД